



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : **Residentie Woluwe Gardens.**
Plaats van onderzoek : **Theodoor De Cuyterstraat 90 Woluwe.**
Installateur : **Deblaere Meesesteenvweg Roeselare.**
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting **Resid/App1D** Stroomleveraar : **Electrabel**
Agent-Onderzoeker : **Lefebvre** Datum van onderzoek : **21/08/2001**

- Bedrijfsspanning	3N400 Volt.	- Beschrijving van de stroombanen : A8-B6-C7-D1-E1-F2: 20&16 A aut.
- Doorsnede voedingskabel	4x10mm²	
- Algemene bescherming	Max 40 A	G1-H1 :20A aut.
- Type algemene schakelaar	Aut	
- Type aardelektrode(s)	Lus	I3-J1:20A aut op 30mA.
- Aardspreidingsweerstand	3.4 ohm	
- Algemene isoleringsweerstand	1 Megohm	
- Aantal borden en eindstroombanen	1 10	
- Algemene differentieelschakelaar	40A/300mA.	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	40A/30mA	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

.....
..... **Geen**
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Opm: Badkamermeubels waren niet geplaatst

**Enkel de werken uitgevoerd door Deblaere maken deel uit van dit
onderzoek**

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene
differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op
21/08/2001

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Agent-Onderzoeker

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. : **VU/GEZIEN**
ELECTRABEL

Visa : datum :/...../.....