3471131

EAN nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... II : .....

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

OCB
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 0~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. ..... * NR *

Aard installatie : ~~Nieuw~~ / Uitbreiding / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / ~~Verzwaring~~ / ~~Splitsing meter~~ / ~~Spanningswijziging~~ / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : WONING

Plaats van onderzoek : HAGENLEI 18 2800 SCHOTEN

Eigendom van : ANDI HERMANS HAGENLEI 18 2800 SCHOTEN

Opdrachtgever : IDEM

Installateur : IDEM

BTW : ..... ID-kaart 591/6081336/50 Uitgereikt te : ..... Datum : .....

Onderzoeker : GOOSSENS MANU Datum van onderzoek : 4/08/2014

BESCHRIJVING

Dienstspanning : ~~1 x 230 V~~ ~~3 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 4p 40A Omschakelaar: stand : /

Hoofdbeveiliging : Zek. : AUT. DHB. 4p 40A Schak. : DIFF. 4p 40A

Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : BESTAANDE aantal geleiders : doorsnede : mm²

~~Bovengronds net~~/~~ondergronds net~~ ~~op bovengronds net~~/ondergronds net - Wachthuis : ~~geplaatst~~/~~niet geplaatst~~ - Isolatieplaat : aanwezig/~~niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : ~~lus~~ / ~~band~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 16,0 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 11 + 1 RESERVE Algemene isolatieweerstand : > 12 MΩ

Diff. schak. : algemene : 4p 40A Δ 300 mA bijkomende : 4p 40A Δ 30 mA

werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

* ALHIER BOUW REEDS GEREMOVEERD BIJ OVERDRACHT EIGENDOM MET VERSLAG VAN BTV - 20/10/11 - NR 292 - 11020/05 *

* NACHTTELLER NIET IN GEBRUIK *

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding ~~niet~~ niet aangesloten.

N | Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~niet~~ niet geplaatst.

N | INSTALLATIE REEDS DEELS AANGEPAST VOLGENS ART. 270 EN 86 MET BESTAANDE KRINGEN VOLGENS ART. 276 MET VOLGENS ART. 278 TOEGELATEN UITZONDERINGEN.

N | BORDEN GEREMOVEERD - OP SCHEMA VERMELDING OUDE BEDRADING EN NIET GEBRUIKTE KRINGEN VERWIJDERD (NACHTTARIEF)

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisme - uiterlijk op : 4-08-2039

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en/of bijkomende maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :

03/005N/05/13/15D