



J. VAN HEMELEEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. 321 703

Ref. verslag

RAP AA / 2013 10 11-16



Belac 227-INSP

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement o/d Elektrische Installaties

- ☐ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☒ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	Meg Vixerts Roger		Voornaam		Postnr	2930
Adres	Augustijnlei 217 APP: 1ste verdieping		Gemeente	Brusschaart		
Installateur			Gemeente			
BTW-nummer	□□ □□□□ □□□□ □□□□					
of identiteitskaartnr.	-	-	Uitreikingsdatum	- / - / -	Gemeente	
Plaats van onderzoek	Residentie		Postnr.	2930		
Adres	Augustijnlei 217 Buis 3001		Gemeente	Brusschaart		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits verdelers	Fluvius		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten ☒ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid					
Algemene beschrijving van de aansluiting			Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen			
U _{nom} (V ac/dc)	230V		2 x 2P AUT 16A - 1.5mm ²			
Ø voedingskabel (mm ²)	16mm ²		1 x 2P AUT 16A - 2.5mm ²			
I _{nom} aansluiting (A)	40A		4 x 2P AUT 20A - 2.5mm ²			
Type alg. schakelaar	ACB diff		1 x 2P AUT 32A - 6mm ²			
Aantal borden	1		via 2P DIFF 40A/30mA			
Aantal eindstroombanen	13		5 x 2P AUT 20A - 2.5mm ²			
Type aardelektrode	LOS		7			
Algemene diff.stroom.inr.	2P 40A/30mA					
Bijkomende diff.stroom.inr.	2P 40A/30mA					
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :						
Metingen	Meetapparaat :		apparaat waarvan de inspecteur titularis is		Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01	
Aardspreidingsweerstand :	7.32 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	> 1 MΩ	Werking differentieelstroominrichting :	OK / NOK	Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK
Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)						
Inbreuken	geen					
Opmerkingen	geen					
☒ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP / -						
Besluit						
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)						
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :						
Volgend controlebezoek uiterlijk op :	11/10/2014		Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	 J. VAN HEMELEEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (156) ACHTERNAAM ALDERTZ		Datum onderzoek :
						11/10/2015

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

00586