

Num. rapport: **20190010836-V.1****EXEMPLAIRE ORIGINAL****PROCÈS-VERBAL D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DÉFINITIF ou RÉSIDENTIEL****GENERALITE****Type d'installation:** Existante**Lieu d'inspection:** Rue Willy Coppens 7 1170 Watermael-Boitsfort**Suivant RGIE:** Art. 86, Art. 271**Date d'inspection:** 31/10/2019**Inspecteur:** Alein KOLUKISAOGLU**Propriete de:** Bodart Louise**Pers.Cont.:** Felipe Pavan Dierckx**Type de locaux:** Maison**Type d'inspection:** Examen de conformité**Autres Reglements:****Controlé suivant:** 31/10/2044 ou dans: 299 mois**Installateur:** Felipe Pavan Dierckx**T.V.A.:** BE0678868554**tel.:****DETAILS DU POINT DE FOURNITURE****Numero EAN:****Compteur:** 69499461**Marque:** Landis**Index I:** 65427,9**Index II:** 1,4**Raccordement:** souterrain ou aérien**Tension de serv.:** 2x230V**I max. instal.:** 40A**Protection principale:** aut. 2p 40A**Liaison comptage-coffre de repart.****Type de cable:** XVB**Nombre de cond.:** 2**Section:** 10 mm²**CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS****Description Installation:** voir les schemas en annexe schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation**Installation executee conformement aux schema's:** en ordre**Etat du materiel_electrique:** en ordre**Inventaire des influences externes present et signe:** p.a**Protection contre les chocs electriques:****Contact direct:** en ordre**Contact indirect:** en ordre**Fonctionn. bouton d'essai:** en ordre**Controlé Boucle de default:** en ordre**Resist. d'isolement general:** 3,68 Mohm**Electrode de terre:****type:** piquets**Section:** 16 mm²**Resistance de dispersion:** 24,6 Ohm**Continuite PE et liaison equipotentielle:** en ordre**Materiel fixe ou mobile:** p.a**Inter.Diff.General:** 2p 40A/300mA**est plombé par scelles:** p.a**Diff. supplém.:** 2p 40A/30mA**Pas encore places:****Nombre de circuits terminaux:** 18**Nombre de tableaux:** 2**CONCLUSION****L'INSTALLATION EST CONFORME AU RGIE**

L'installation peut rester/ être mise en service. L'installation doit être contrôlée au plus tard a la date mentionnée ici dessus, telle que prévu par Art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..**N12** - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.**N13** - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

Num. rapport: **20190010836-V.1****EXEMPLAIRE ORIGINAL**

INFORMATIONS GENERALES

Le propriétaire de l'installation électrique en présence ou son gérant est tenu par les prescriptions réglementaires suivantes, conformément à AM du 06.12.2006

Art273-7

1. l'obligation de conserver le rapport de conformité dans le dossier de l'installation électrique.
2. l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation et l'obligation de faire procéder à un contrôle de conformité de toute modification ou extension importante de l'installation électrique soit par un organisme agréé soit par l'autorité habilitée ou chargée de le faire selon les prescriptions de l'article 275.
3. l'obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions et le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
4. l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations domestiques.