CONFORMITEITSATTEST
voor Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel) Mouzut Vestkaan ...ellee 22 3090

KLANT : Rosa van Wesemael
Straat: J.B. Dekeyserstraat 55 bus 10
3090 nr. 55
Postnummer: 3090 Gemeente: Overijse
Tel:

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur: SU 438
Adres reservoir: 2 Schouw... 3090
Nominale inhoud reservoir: 3000 Materiaal: ... Buitenwand toegankelijk ☐ ontoegankelijk ☑
Nummer van het reservoir:

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: 3 / 5 / 06 Datum uitvoering controle: 8 / 3 / 2012

Controles:

- ☑ visuele controle van de toebehoren
- ☑ overvulbeveiligingssysteem
- ☑ controle aanwezigheid water en/of slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen:

test + groene dop

geen water in de citerne

- ☑ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/~~neen~~)***
- ☑ Merkteken: **(Groen/~~Rood~~)***

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir: .... / .... / .... Datum uitvoering controle: .... / .... / ....

Controles:

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats ☐
- b. cathodische bescherming ☐
- c. lekdetectiesysteem ☐
- d. overvulbeveiligingssysteem ☐
- e. aanwezigheid van water en/of slib ☐
- f. certificaat vorige controle ☐
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.) ☐
- h. verontreiniging buiten het reservoir ☐
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem ☐

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen:

- ☐ Verdere exploitatie toegelaten **(ja/neen)***
- ☐ Verdere exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- ☐ Merkteken: **(Groen-Oranje-Rood)***

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel: SU438
Mouzut Henry

Naam & handtekening klant:

• Dauwstraat 12 • 1070 Brussel