

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV OVL
AGENT-INSPECT. PD06
092524545

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Hof Ten Bey B30004
1200 Willemslaan Brussel

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : BIBA Elektro Willemslaan

Adres : Potgieterstraat 40 1080 Mellebeke

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN : DNB
Ref.: _____ Teller nr. 33713971
Index : _____

Datum van het onderzoek : 07-06-2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen : App B30004

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 2x230 V Bescherming van de aansluiting Aut max 63 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type Aff 63 A / 3000 A

Type van de aardelektrode : lus - baren - penren - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12 ; RA : 110 Ohm; RI tot 250 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren : NVT

BESCHRIJVING :

20 einddraadschema + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS : GEEN

Notas : ver. nup niet geboekt.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>210607</u>
de aangestelde van de stroomverdelers	
naam :	<u>OFC 876</u>
handtekening :	<u>[Handtekening]</u>

Plicht van de eigenaars, beheerders of huurders : Zie keerzijde. (1)

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07-06-2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : PD/06
nr. + naam + handtekening

De directeur,