

Resp. client:
N° commande.
N° client: 115764
Pers.cont.: TOP ENDER
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0489/10.12.21
e-mail: kenan@totogroup.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 5546828
N° rapp. prov.:
Date: 12/01/2021



Client / Mandant :
TOTO GROUP
VANDE VELDESTRAAT 115
1030 SCHAARBEEK

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzv, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-visiteur:** 60 MOENS JURGEN
Propriét. / exploit./gestionn.: **Nom:** EL MOUSSARIH **Adresse:** AVENUE DE BOETENDAEL 90/7 UCCLE 1180
JAMALE
Installat. / respons. travaux: **Nom:** TOTO GROUP **Adresse:** RUE VANDE VELDE 115 1030 **T.V.A.:** BE0.428.922.419
SCHAARBEEK
Adresse installation: EL MOUSSARIH JAMALE AVENUE DE BOETENDAEL 90/7 **Cabine HT - privée:** NON
UCCLE 1180
Type installation: Appartement, 1e étage dr **Appareil/Install. ID:** APP 1 DR
EAN nr.: INCONNU **Fournisseur:** SIBELGA **Compteur:** 20363701 **Compteur nuit :**

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très tension.
Type: visite de contrôle libre ancienne installation domestique (chap. 8.4.3) **Dérogation partie 8 livre 1:** appliqué
Date: 11/01/20 **Contrôle suivant dans** 300 mois, ou avant le 31/01/2046 **Date installation:** avant 01/10/1981 et
21 entre 01/10/1981 et 01/06/2020
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les
cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente **Raccordement:** **Fourreau:** - **Plaque d'isolat.:** -
Tension nominal: 3 x 230V **Protection max.:** 40A **Protection princip.:** aut. 3p **Interr. princip.:** interr. diff. général
40A
Liaison comptage-coffre de repart.: **type câble:** VFVB **nombre conduct.:** 4 **section:** 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: **type câble:** - **nombre conduct.:** - **section:** - mm²
Electrode de terre: **type:** barres **section:** 16 mm²
Interrupteur Diff.: **général:** 4p 40A/300mA **supplémentaire:** 4p 40A/300mA; 4p 40A/30mA
Schéma unifilaire et plan de position: ■ voir annexe ■ références: TOTO GROUP
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre **État du matériel fixe ou – à pose fixe:** en ordre
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ compteur d'eau ☐ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☐ principale ☐ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 **Nombre de circuits terminaux, incl. réserve:** 13

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 3 MOhm **Résistance de dispersion:** 26 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre **Boucle de défaut:** en ordre **Continuité PE et liaison équipotentielle:** en ordre
Protection contre les chocs électriques: **contact direct:** en ordre **contact indirect:** en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre **Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe:** en ordre

1/2

organisme de contrôle	siège social:	T : 03 / 451 37 00	www.ocb.be	TVA	BE 0404.312.034
association sans but lucratif	Koningin Astridlaan 60	F : 03 / 451 37 10	info@ocb.be	Banque	KBC BE97 4053 0205 0149
siège régional: dans chaque province	2550 Kontich				

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N | Néant.

I | Néant.

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés.
Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.Moens@ocb.be

Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRESLisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf