

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11  
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11  
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tél.: 09 244 77 11  
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☒

☐

|                                                                                                                              |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Personnes responsables de l'exécution du travail:                                                                            | RAPPORT n°: <u>PO</u> <u>1118/10-133</u>              |
| Nom, Prénom: <u>ROBLAIN Marcel</u>                                                                                           | Membre n°: ..... Quittance n°: <u>0133</u>            |
| N° de TVA: .....                                                                                                             | Installation: Nom: <u>ROBLAIN Marcel</u>              |
| ou n° de la carte d'identité: .....                                                                                          | Adresse: <u>Bombais 7</u>                             |
| Distributeur: <u>S.A. Electrabel</u>                                                                                         | <u>CPGO Ebly</u>                                      |
| <u>Déf District d'Arion</u>                                                                                                  | Date de visite: <u>12 novembre 2002</u>               |
| Compteur: n°: ..... index: .....                                                                                             | Propriétaire ou Mandataire: Tél.: <u>061/25 55 13</u> |
| Type de comptage: <input type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit - ..... | Nom, Prénom: <u>ROBLAIN Marcel, 7, Bombais</u>        |
|                                                                                                                              | Adresse: <u>CPGO Ebly</u>                             |
|                                                                                                                              | Demandeur: <u>Roblain Marcel</u>                      |

Type de visite: ☒ 270 ☒ 271 ☒ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 3N400 V, AC, Protection branchement: Max 40 A Type: différentiel 3

Description du branchement: Aérien Type câble: EXVB Section: 4 x 16 mm<sup>2</sup>

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm<sup>2</sup> Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 16 II + 1 IV

Type de prise de terre: piquet (3) Résistance de dispersion: 27,5 Ohms Isolement général: +10 M Ohms

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <u>Différentiel local humide 40A/0,03A. circuits: N, O, P, Q,</u> |
|                                                                   |
|                                                                   |
|                                                                   |

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Le différentiel général ~~était~~ - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 12/11/2002 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.

L'INSTALLATION - ~~ETAIT~~ - PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

## PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Néant



Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le 12/11/2002

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 5 feuilles (Plan)

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général  
Nom, N° Agent, Signature

M. Coussaint

AV  
INSPECTEUR  
TOUSSAINT J.  
TEL. 061/22 37 47

1118  
CSM: 06/11/29 51 27