AIB-VINÇOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Siège social: Avenue André Drouart, 29 - 1160 Bruxelles
Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Télex: 23166

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Résil ☐

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:
Nom, Prénom: Ste - Elec
N° de TVA: Grande Bruellet
ou n° de la carte d'identité: 697 Hamptay
Distributeur: Electrabel

Compteur: n°: ..... index: .....
Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit - .....

RAPPORT n°: T00441 0963
Membre n°: ..... Quittance n°: .....
Installation: Nom: .....
Adresse: Compogne 462
6687 Bertogne
Date de visite: 14-05-2014
Propriétaire ou Mandataire: Tél.: .....
Nom, Prénom: M. Deuflaeume H.
Compogne 462
Adresse: 6687 Bertogne
Demandeur: .....

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 230/400 V, AC, Protection branchement: 63 A Type: 1000 à 300 mA-
Description du branchement: extérieur Type câble: TWB Section: 4 x 25 mm²
Alimentation tableau principal: 2 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 23
Type de prise de terre: Boucle Résistance de dispersion: 7,6 Ohms Isolement général: 20 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Voir Schéma		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):
NEANT

Le différentiel général ~~était~~ - a été - plombé
L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 14-05-2019 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - ~~N'EST PAS~~ - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ~~ETAIT~~ - PEUT ETRE - ~~NE PEUT PAS ETRE~~ - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le .....
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: Schéma
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

15 001 0 1 13