Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

Date du contrôle:
26/04/2023

Agent-Visiteur:
Carlisi Giuseppe

Conclusion:
Conforme

Lieu du contrôle:
compogne 13 Bertogne 6687

Type de contrôle:
Avant la mise en service (6.4)

Testeur d'installation:
TI-021/6070095

Numéro de rapport:
7.319

Données générales

Adresse de l'installation	compogne 13 Bertogne 6687	
Propriétaire		
Adresse du propriétaire	compogne 13 Bertogne 6687	
Installateur	Eco Habitat Belge	BE0711801044

Données de raccordement

GRD	Ores
Code EAN	541449020712710854
Protection générale	50 A
Tension de service	3X230 V
Numéro de compteur	1SAG1100201073
Index jour	000115,86
Index nuit	000105,29
Protection différentielle	300mA - 63A

Installation Photovoltaïque


Pn module:	400 W
Nombre de modules:	16

Onduleur(s)

Constructeur	Modèle	Puissance AC max (VA)
Yc200	Apsystems	600

Numéro de série onduleur 1:
703000666526
703000625432
703000662501
703000655681
703000628729
703000666655

Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium



Atlas Controle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels
Belgium

703000668018
703000631816

Contrôles et mesures

Résistance de terre	25 Ω
Isolement	>0,5MOhms
Raccordement	OK
Contact direct et indirect	OK
Protection contre les surintensités	OK
Matériel fixe	OK
Equipotentielles	OK
Schémas	OK

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.
L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.
Pour le directeur, l'inspecteur:

Annexes

