




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



STROOMLEVERANCIER: Yntelectra

Ref.: Teller nr.

Index :

O. ref.:

U. ref.:

36/070119/07

VERSLAG NR. :

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INST.

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK :

Datum van het onderzoek : 19/1/07 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring : Type der lokalen : HHZ opp

Begin werken : Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting max 63 A

Voedingskabel hoofdbord : 2 X 16 mm²

Alg. schakelaar : type 63A/300mA

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 12

RA : 148 Ohm; RI tot 740 MOhm

BESCHRIJVING :

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

See

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers, naam, handtekening

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- 1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/1/08 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op


DE AGENT-ONDERZOEKER : nr. + naam + handtekening

36 Leenders JP

De directeur,

INSTALLATION
IMMO ROC SPRL
 Rue Louis Demeuse 31 4040 HERSTAL
 Tel: 04/2402792 Fax: 04/2402213
 www.immoroc.be

PROPRIETAIRE
 MAASMECHELEN
App^T 3/4




1 ETAGE D-A

INSTALLATION
IMMO ROC SPRL
Rue Louis Demeuse 31 4040 HERSTAL
Tel: 04/2402792 Fax: 04/2402213
www.immoroc.be

PROPRIETAIRE

MAASMECHELEN

App 3/4



1 ETAGE D-B

36 BTVP