



09046

KEURINGSVERSLAG NR. _____ / _____

P.V. van Gelijkvormigheidsonderzoek (art. 270) Controlebezoek (art. 271) volgens voorschriften van AREI en stroomleveraar (IE_x)

Naam, voornaam, adres van eigenaar: _____

Perso(n)en verantwoordelijk voor uitvoering van het werk: 1 J. Cohen

Naam, voornaam: _____ BTW-nummer: _____

of identiteitskaart nr: _____ uitgereikt te _____ op datum van _____

Adres der installatie: Loorstraat 28 Maasmechelen 3630

Wooneenheid - huishoudelijke werkeenheden - gemeenschappelijke delen van residentiële aard.

AANSLUITING:

- U_n en stroomsoort: 380/220 V Bescherming der aansluiting: 40 A

- Doorsnede voedingskabel hoofdbord: 4x10 Voedingskolom: niet - wel - uitgevoerd - niet - wel - conform in AREI

- A. Schakelaar: type A of referenties van attest der A.S.: _____

- Aard der aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider.

- Aantal borden: 1, Aantal eindstroombanen: 14, R_a = 7,8 Ω, R_{i tot} = +10 Megohm.

L	C		Type verwarmingstoestel	Mohm	Lok.	C	L	L	C		Type verwarmingstoestel	Mohm	Lok.	C	L
		1	Aut./zek. 15 A				9			11	Aut./zek. 20 A				
		2	Aut./zek. 20 A			2				12	Aut./zek. 20 A				
		3	Aut./zek. 20 A			4	1			13	Aut./zek. 20 A			7	
		4	Aut./zek. 20 A			6	2			14	Aut./zek. 20 A				
		5	Aut./zek. 20 A			4	5				Aut./zek. A				
		6	Aut./zek. 20 A			5					Aut./zek. A				
		7	Aut./zek. 20 A			4					Aut./zek. A				
		8	Aut./zek. 20 A			1					Aut./zek. A				
		9	Aut./zek. 20 A			1					Aut./zek. A				
		10	Aut./zek. 20 A			2	1				Aut./zek. A				

A.D. Schak.	I _n in A	I _k in A	Δ I _n in A	Beschermde stroombanen	I _n in A	I _k in A	Δ I _n in A	Beschermde stroombanen	I _n in A	I _k in A	Δ I _n in A	Beschermde stroombanen
	40	3000	0,3	14								
	40	3000	0,3	4								

INBREUKEN: _____

Niet-voldoende aantal differentieelschakelaars t.o.v. verspreidingsweerstand, aantal stopcontacten.

Niet-voldoende bescherming der stroombanen tegen overstroom. Verwarmingstoestellen zijn - niet - wel - conform de normen.

Het laagspanningsdeel der verwarmingsinstallatie is - niet - wel - in orde - niet aanwezig.

De elektrische installatie was - is mag niet - onder spanning. Teller nr.: _____ Index: _____

De hierboven beschreven installatie is - niet - in orde. De algemene A.D. schakelaar werd verzegeld en het (de) eendraadschema('s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient terug gecontroleerd voor 27-09-2014 (art. 271) alsook alvorens het in gebruik nemen van (een) belangrijke wijziging(en) of beduidende uitbreiding(en) uitgevoerd voor deze datum (Zie verso a.u.b.).

De opziener (naam + handt.),

Datum: 27-09-2014

Ontvangstbewijs nr.: 478729

Nr.V: _____

Forard R 0657



