



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR 82/070120/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Opilkerkerzel 34
3960 Bree

EIGENAAR: Iser - Verheijen

Adres: _____
OPDRACHTGEVER: idem

Adres: _____
INSTALLATEUR: idem

Adres: _____
BTW of IK: _____

STROOMLEVERANCIER: IE

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 20/01/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Woonruimte

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 22 + 7; RA: 9 Ohm; RI tot 210 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bijgevoegde schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Green

NOTA: bad + douche + badmeubel +
verfichting + buitenstopje zijn
nog te plaatsen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	
de aangesigde van de stroomverdelers	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de éépdraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/01/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

AGENT-ONDERZOEKER:
naam + handtekening

382/05-2004


De directeur,



Is. R. VERHEYEN
Opiftenkadeel 34 3960 Bree

~~Redacted~~ 82BR 20/01/07

KAST ONDER




KAST BOVEN

Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail

Handwritten signature and initials.



Le délégué de l'organisme agréé / De afgevaardigde van het erkend keuringsorganisme

De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk / Le responsable de l'exécution du travail

Handwritten signature and initials.

