



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>Lisbeth H.</u> BTW nr.: <u>AS</u> of identiteitskaartnr.: Stroomleverancier: <u>IE</u> Meter nr.: ..... stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr.: ..... Lid nr.: ..... Ontvangstbewijs nr.: ..... Installatie: Naam: <u>1<sup>ste</sup> verdieping linker</u> Adres: <u>Dorpstraat 134</u> Datum onderzoek: <u>06-03-2008</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: ..... Naam, Voornaam: <u>María Keyse</u> Adres: <u>Dorpstraat 64</u> Aanvrager: <u>AS</u>
--	---

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art. 86  87  88  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 120/240 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Max  
 Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: ..... Doorsnede: ..... x ..... mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 12 x 22 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 21  
 Type aardelektrode: 160 Spreidingsweerstand: ..... Ohms Algemeen isolatieniveau: 20 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
Geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd (~~is~~) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voor 06-03-2008 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS (~~is niet~~) - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ MAG (~~MAG NIET~~) - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:  
 Voor de directeur-generaal  
 Naam, Agentnr., Handtekening  
Geestbeke