

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 24/10/2023 **Uitgiftedatum verslag:** 26/10/2023
Verslagnummer: 0818-231024-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0818

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: VROEGER EN NU
Adres: OPHOVENSTRAAT 18, 3680 MAASEIK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VROEGER EN NU
Adres: OPHOVENSTRAAT 20, 3680 MAASEIK
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Onbekend
Adres: ,
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VROEGER EN NU
Adres: OPHOVENSTRAAT 20, 3680 MAASEIK
EAN- code: 541449206000772821
Nummer teller: 2460859-2015
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: Koffiehuis

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Informatie inhoud controle:

- 1 Het privegedeelte behoort niet tot de controle.
Enkel kring 2, 4, 7, 8, 13, 31, 30, 55, 56 uit bord 1 behoren tot de controle.
- 2 De toestellen zijn nog niet (allemaal) geplaatst. Zaak in renovatie tijdens controle.
- 3 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N
Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 16 mm²
Type aardelektrode: Onbekend
Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A
Type algemene schakelaar: 4P 63A/300mA
Type aardverbindingssysteem: TT
Aantal stroombanen: 9 + 24 (reserve inbegrepen)


BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 30 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1



Zie principeschema

Document met uitwendige invloeden: Zie bijlage
Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: Zie bijlage
Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld
Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld
Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.
Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: OCB 4579266
Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: mondeling meegedeeld

VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 26 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,7 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 24/10/2028

Tijdstip van afwerking:

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



VMA - 63.09



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com