

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 25/20150923/03
Datum onderzoek: 23/09/15
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: X Appartement 8
Plaats onderzoek: Schoolstraat 4
Dilsen Stokkem

Eigenaar: BWK
Installateur: BVBA Vannut **BTW (of Ik):**
Inspecteur: VanRompaey
Distributienetbeheerder: Infrax

Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86

Dienstspanning: 1N400 V
Aankomstleiding: XVB 4x10 mm²
Beveiliging: 40 A
Isolatiweerstand: > 10 megaohm
Aardingsweerstand: 5,9 Ω Aardelektrode: lus

Algemene
differentieelstroominrichting: IΔn: 300mA In: 40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: Kring 1 tot kring 12
Bijkomende IΔn: 30mA IN: 40 A 2p Type: A
differentieelstroominrichting: Kring 1 tot kring 12

Inbreuken Geen tekorten vastgesteld

Nota Geen armaturen ,toestellen geplaatst

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 23/09/2040

De Inspecteur

Voor de Technische Directie

VanRompaey erik

Erik Van
Rompaey
y
(Signatu
re)

Digitaal ondertekend
door Erik Van
Rompaey (Signature)
DN: c=BE, cn=Erik Van
Rompaey (Signature),
sn=Van Rompaey,
givenName=Erik
Jozef,
serialNumber=560229
14974
Datum: 2015.09.23
19:01:31 +02'00'

Erwin De Laet
Technical Manager