

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 25/20150923/02
Datum onderzoek: 23/09/15
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: X Appartement 2
Plaats onderzoek: Schoolstraat 14
Dilsen Stokkem

Eigenaar: BWK
Installateur: BVBA Vannut **BTW (of Ik):**
Inspecteur: VanRompae
Distributienetbeheerder: Infrax

Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 270/86
Dienstspanning: 1N400 V
Aankomstleiding: XVB 4x10 mm²
Beveiliging: 40 A
Isolatiweerstand: > 10 megaohm
Aardingsweerstand: 5,9 Ω Aardelektrode: lus
Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: 300.mA In:40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: Kring 1 tot kring 13
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: 30mA IN : 40 A 2p Type: A
Kring 1 tot kring 13

Inbreuken Geen tekorten vastgesteld

Nota Geen armaturen ,toestellen geplaatst

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 23/09/2040

De Inspecteur

Voor de Technische Directie

VanRompae erik

Erik Van Rompae
(Signatur
e)

Digitaal ondertekend
door Erik Van Rompae
(Signature)
DN: c=BE, cn=Erik Van Rompae (Signature),
sn=Van Rompae,
givenName=Erik Jozef,
serialNumber=56022914
974
Datum: 2015.09.23
19:00:06 +02'00'

Erwin De Laet
Technical Manager